



Lfd. Nr.: 135-2015
Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 621-53 ar
Datum: 14.09.2015

STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Bauausschuss	öffentlich	06.10.2015	7:0:0	Kg
Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	13.10.2015	9:0:0	UG

Tagesordnungspunkt: Baumaßnahmen im Außenbereich Notstromcontainer in Grapenmühlen

Beschlussvorschlag: Die der Sitzungsvorlage beigefügte Stellungnahme soll für die Baumaßnahme in Grapenmühlen an den Landkreis Rotenburg abgegeben werden.

Sachverhalt:

Die Betreiberin des Betriebsplatzes Wittorf Z1 beabsichtigt, im Rahmen der Überarbeitung der Oberflächenbefestigung und der Oberflächenentwässerung einen Notstromcontainer für die Notstromversorgung der Feuerlöschpumpen aufzustellen. Die Feuerlöschpumpen sind für die Brandbekämpfung auf der Anlage zwingend erforderlich. Im Falle eines Stromausfalles ist mit der Notstromversorgung der weitere Betrieb der Pumpen gewährleistet.

Die Lage geht aus beiliegendem Plan hervor. Der Container ist ca. 6,05 m breit und 2,42 m breit. Die Außenwände bestehen aus Trapezblech mit außenseitiger Beschichtung, Farbton nach Wahl der Antragsteller.

Im Auftrage

Gerd Köhnken
Bauamtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel

Bürgermeister

Anlagen

Lageplan, Übersichtsplan
Entwurf Stellungnahme