



STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 110-2016/1
Sachbearbeiter/in: Heiko Grünhagen/ Karin Stegmann
Az.:
Datum: 19.10.2016 Kg

A u s s c h u s s / G r e m i u m	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Ausschuss für Schule, Erziehung und Weiterbildung	öffentlich	15.09.2016	Beschlussfassung im Bauausschuss	Kg
Bauausschuss	öffentlich	18.10.2016	7:0:0	Kg
Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	20.10.2016	8:0:0	UG

Tagesordnungspunkt: Sanierung / Instandsetzung Schulsportplatz und Laufbahn "Auf der Loge"

Beschlussvorschlag: Die Sanierung des Sportplatzes soll folgenden Umfang haben:

Wurzelkappung und Verlegung einer wurzelfesten Plane.

Sanierung von 5 Laufbahnen, 150 m² im unteren Bereich und Ausbesserung der weiteren Risse. Als Alternative ist eine Prüfung vorzunehmen, ob eine Sanierung von 3 Laufbahnen einschließlich der Versetzung der Bordsteine günstiger ist.

Reinigung und Reparatur des Spielfeldes.

Für die vorgenannten Maßnahmen soll das Budget von 35.000 € nicht überschritten werden.

Sachverhalt:

Die Sportplatzanlage „Auf der Loge“ besitzt einen über 35 Jahre alten Kunststoffbelag. Dieser weist nun erhebliche Alterungsschäden auf. Er wird rissiger und die Verallgemeinerung nimmt zu.

Zusätzlich beeinträchtigt ist die 100m Laufbahn durch die angrenzenden Bäume. Im Laufe der letzten Jahre sind die Wurzeln der Laubbäume unter der Bahn so stark gewachsen, dass sie die Oberfläche an diversen Stellen hochgedrückt bzw. aufgerissen haben.

Zur Sanierung wurde Rücksprache mit einer Fachfirma für Sportplätze gehalten. Allgemein ist zu sagen:

- Der Kunststoffbelag hat seine Nutzungsdauer nach ca. 40 Jahren erreicht, er verliert an Elastizität und die Nutzschicht wird dünner, daraus resultieren Risse.
- Die regelmäßige Platzreinigung ist notwendig, hat jedoch auch zur Folge, dass die Oberfläche stetig etwas rauer wird und der Algenbewuchs dadurch begünstigt wird. Die chemische Bekämpfung des Bewuchses ist nicht erlaubt.
- Die beste Pflege für einen Sportplatz ist auch die regelmäßige Nutzung.

Kostenschätzungen gemäß Angebote vom April 2016

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Angebot Sanierung des Spielfelds ca. 200 lfdm Risse und Fugen | 5.300,00 € |
| 2. | Reinigung des Spielfelds ca. | 2.500,00 € |
| 3. | Angebot Sanierung der Laufbahn 5 Bahnen, 150 m ² erneuern | 19.000,00 € |

- | | | |
|----|--|--------------|
| 4. | Neubau 100 m–Laufbahn, 3-bahnig ca. | 71.000,00 € |
| | Neubau wie vorhanden 5-bahnig | 101.100,00 € |
| 5. | Neubau des Spielfelds, ca. 2.800m ² | 405.000,00 € |

Weitere Mängel auf der Anlage bzw. erforderliche Arbeiten

6. Die Kunststoffmatten im Eingangsbereich des Platzes 160m² sind abgängig, (evtl. Rasenfläche anlegen)
7. Randstreifen zur Straße „Auf d. Loge“ muss von den Wurzeln befreit und hergerichtet werden
8. Fußweg zur Oberschule (ca. 380ldfm) Bedarf einer Sanierung, Betonplatten neu verlegen

Im Auftrage

Gerd Köhnken
Bauamtsleiter

☐ Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister