

Heizungen städtischer Gebäude in Visselhövede

Objekt	Fabrikat	Leistung	Brenner	Energie	WW	Beschreibung	Baujahr
Oberschule Auf der Loge	ELCO-Rendamax R 605 Ecopower 4.7 , Vaillant	4,7 KW 76- 380-KW	Brennwert + BHKW	Gas	ja	zusätzl. Fernwärme von NEN seit 2015	2010
Kastanienschule	Buderus 35,1 Buderus 33.1	235 KW 119 KW	Weishaupt 1978 Giersch 2014	Gas	ja	im Zuge des Umbaus neue Heizung ist sinnvoll!!! ???	1978
Turnhalle klein, Gerh.- Hauptm.-Straße	Viessmann	170 KW	Weishaupt, Gebläse 2009	Gas	ja	Lüftungsanlage RLT, BJ 1987, im Feb. 18 Leitungsschaden, (Versicherungsschaden)	1986
Turnhalle groß, Auf der Loge	Buderus GB 312 Ecopower 1 (Vaillant)	160 KW 19KW	Gebläsebrenner + BHKW	Gas	ja	z.Z. zu niedrige Vorlauftemperatur in der Halle, Steuerung ?? RLT Anlage aus BJ 1987,	Brenner + BHKW aus 2010
Oberschule Lönsstraße	2 x Buderus GB 312	je 200 KW	Gebläse	Gas	nein	Aula mit Lüftungsanlage, RLT	2010
Kindergarten „Fabula“	Vaillant VC 356	34-43 KW	Gebläse	Gas	ja		2008
Rathaus,	2 x Weishaupt / WTC 32 a	je 30 KW	Brennwert	Gas	nein	NEU	2017
Hallenbad	Strebel RU 2S9; 2. Heizkessel außer Betrieb, Hauptlieferant Fernwärme NEN	582 KW	Weishaupt 1991	Gas	ja	Probleme mit Einbindung - Fernwärme mit altem Gasbrennerkessel, bald neuer Kessel erforderl.	1991
Bürogebäude, KÖN mit Atelierhaus	Wärmeerzeugung durch Biogasanlage					nur Fernwärme NEN, Gastherme defekt - Ersatz ca. 12.000€	
Feuerwehr, Burgstr. Visselh.	Viessmann PD 010	120 KW	Gebläse	Gas	ja		2010
Heimathaus	Buderus GB 12-43	43 KW	ohne Gebläse	Gas	ja		2000
Haus der Bildung	Buderus Logano GB 312	120 KW	Brennwert	Gas	ja		2011
Wohnhaus Gerh- Hauptmann-Str.	Brötje BBK 22D	22 KW	Gebläse	Gas	ja		
Wohnhaus, Waldweg 15,	Föling Thermocell	20 KW	Gebläse	Öl	ja		1993
Bauhof, Joh.Ph. Reis-Str.	Viessmann, Vitodens 200	35 KW	Brennwert	Gas	ja	NEU	2017
Dorfhaus, Feuerwehr Hiddingen	Paradigma Modula NT 28C	24,6 KW	Brennwert	Gas	ja		2017
Schwitscher Haus	Wärmeerzeugung durch Holzhackschnitzelanlage					Fernwärme Schwitschen, Holzhackschnitzel	
Feuerwehr Schwitschen						Fernwärme Schwitschen	
DGH Wittorf	Brötje Eco Therm Plus	72,5 KW	Brennwert	Gas	ja		2013
Wittorf Grundschule + Wohnung	Vaillant VC DE 656/4-7 EU	69 KW	Gebläse	Gas	ja		2009
Kindergarten Wittorf	Vaillant VC 245 EU	24 KW	Gebläse	Gas	ja	einige Probleme 2017 , neuer WWSpeicher 2018	1996
FFw Wittorf,	Buderus Logamax plus	34 KW	Brennwert	Gas	nein	Deckenstrahlplatten NEU	2016
Kindergarten Jeddigen	Brötje WBS 22	22,8 KW	Bernnwert	Gas	ja		2014
Turnhalle mit Grundschule Jeddigen	2 x Viessmann RN 009	je 105 KW	Gebläse	Gas	ja	Probleme mit Regelung, neue Steuerung wäre gut, ca. 2.500 €	1991

Felder mit gelben Hintergrund: hier gibt es Handlungsbedarf in absehbarer Zeit

Stand: Februar 2018