



**STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER**

Informationsvorlage

Lfd. Nr.: 021-2020
Sachbearbeiter/in: Karin Stegmann Az.: 652-20/05
Datum: 31.01.2020

A u s s c h u s s / G r e m i u m	B e r a t u n g	D a t u m	A b s t i m m u n g :	Z
B a u a u s s c h u s s u n d S t a d t e n t w i c k l u n g	ö f f e n t l i c h	11.02.2020	<i>zur Kenntnis genommen</i>	<i>Hg</i>

Tagesordnung: OBS "Auf der Loge" - Sachstandsbericht- Feuchtigkeitsschäden

Sachverhalt

In der Oberschule Auf der Loge zeigen sich seit August 2019 massive Feuchtigkeitsschäden in den Wänden des Verwaltungstrakts.

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten für die WC-Anlagen hat eine Ursachenuntersuchung begonnen.

- Feuchtigkeitsmessungen haben stattgefunden
- Die vorhandenen Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen wurden untersucht.
- Im Sekretariat wurde der Fußboden geöffnet (siehe Fotos in der Anlage), da sich hier ein sehr unangenehmer Geruch von Feuchtigkeit ausgebreitet hat.

Auffällig ist, dass im Bereich des 1- geschossigen Verwaltungstrakts und der Schüler-WC-Anlage, eine gestampfte Sand-Zementmischung als Sohle dient.

Bei dem Ortstermin in der Oberschule wird dieser Sachstand weiterführend erläutert.

Im Auftrage

Haase, Mathias
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister